別紙15

避難判断基準


地震発生
館内情報収集
★重要な構造の破壊等
倒壊の危険
NO
YES
★強い余震の危険
★複数階同時出火
★危険物・ガスの漏出等
その他の危険
NO
YES
防火区画や設備の損傷等
全体に危険が及ぶか
YES
NO
★周辺の地域火災の発生等
周辺からの危険
NO
YES
延焼の恐れがあるか
NO
YES
★火災の発生
★室内散乱等による負傷の危険等
階別避難の必要性
NO
YES
避難無し（館内待機）
全館一斉避難
全館逐次避難
★情報の逐次提供
★被災状況等から階の優先度を判断
★予期しない一斉避難行動等のパニック的行動の抑制等
当該階避難
★情報の逐次提供
★必要階への避難情報の連絡